

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r3794505981732,Miernik-rezystancji-uziemienia-analogowy.html>  
18.04.2024, 01:43

---

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Miernik rezystancji uziemienia analogowy](#)

Wielkość mierzona

[Wielkości elektryczne](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[tak](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/06 „Mierniki rezystancji uziemienia”

Zakres pomiarowy

0,3 Ω ÷ 20 kΩ

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe